

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" _____ " _____ *март* 201 *0* год

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом № 9 по ул. Нахимова, ООО "Коммунальный сервис- 4"

1. Общие сведения по жилому дому: год постройки - 1972 , серия - материал стен - ж/ б панели , материал перекрытий - Ж/Б плиты количество этажей - 5 , количество подъездов - 8 , наличие мансардного этажа - нет наличие технического подвала - да, наличие нежилых помещений - нет

2. Результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем :

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Техническое состояние на момент	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид работ, исполнитель)	Примечание
			Текущий (от 10 - 30 %)	Капитальный		
1. Конструкции						
1	Фундаменты	удовл.	ремонт отмостки			
2	Стены	удовл.				
3	Фасады, в том числе:	удовл.	ремонт м/панел. Швов			
	балконы, эркеры	удовл.				
	карнизы	удовл.				
	Водоотводящие устройства	удовл.				
4	<u>Кровля:</u> "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная.	" М " удовл				
5	Перекрытия	удовл.				
6	Полы	удовл.				
7	Окна	удовл.		замена		
8	Двери	удовл.				
9	Лестничные марши	удовл.	ремонт			
10	Лестничные площадки	удовл.	ремонт			
11	<u>Вентиляция:</u> каналы, коробка, оголовки, плиты покрытия	удовл.	по заявкам			
2. Благоустройство						
12	отмостки и тротуары	удовл.				
	покрытие дворовых территорий	удовл.				
	малые формы, ограждения, скамейки	удовл.	окраска			

	зелёные насаждения	удовл.				
3. Инженерное оборудование						
1	Теплоснабжение /Т1, Т2/:					
	ИТП	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	частич. замена			
	отопительные приборы	удовл.				
	трубопроводы	удовл.	част. Замена			
4. Горячее водоснабжение /Т3/:						
2	циркуляционные насосы	удовл				
	бойлеры, теплообменники	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	част. Замена			
	трубопроводы ГВС	удовл.				
5. Водопровод /В1/:						
3	узел учёта	удовл.				
	повысительные насосы	удовл.				
	запорная арматура	удовл.				
	трубопроводы ХВС	удовл.				
6. Канализация /К1/:						
4	приборы					
	трубопроводы	удовл.				
	внутренние ливневые стоки	удовл.				
7. Электрооборудование:						
5	В.Р.У.	удовл.				
	осветительные точки	удовл.				
	сети	удовл.				
	электродвигатели	удовл.				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу, что многоквартирный жилой дом № 9, по ул. Нахимова, находится в **удовлетв.** состоянии.

Учитывая данные осмотра МКД, **нуждается** в проведении ремонтных работ

(нуждается или не нуждается)

1. Частичный ремонт отмостки
2. Замена запорной арматуры
3. Ремонт подъездов.
4. Замена окон.
5. Ремонт частично системы отопления

Председатель : Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4" _____ /Дубовцев О.А./

Члены комиссии: Начальник ПТО _____ / Приласаев А.В./

Специалист ООО "Коммунальный сервис-4" *инженер Бурилов О.А.*
(должность, подпись, Фамилия И.О.)

Собственник кв. № _____