

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" _____ " мая 2016 год

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом №16 по ул.Славянской, ООО "Коммунальный сервис- 4"

1. Общие сведения по жилому дому: год постройки - 1944, серия - материал стен - шлакоблок, материал перекрытий - деревянные на балках количество этажей - 2, количество подъездов - 1, наличие мансардного этажа - нет наличие технического подвала - да, наличие нежилых помещений - нет

2. Результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем :

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Техническое состояние на момент осмотра	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид работ, исполнитель)	Примечание
			Текущий (от 10 - 30 %)	Капитальный		
1.Конструкции						
1	Фундаменты	удовл.		ремонт		
2	Стены	удовл.				
3	Фасады, в том	удовл.		ремонт		
	балконы	не удовл.		ремонт		
	карнизы	удовл.		ремонт		
	водоотводящие устройства			ремонт		
4	Кровля: "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная	" Ш " удовл.		ремонт		
5	Перекрытия	удовл.				
6	Полы	удовл.				
7	Окна	удовл.				
8	Двери	удовл.				
9	Лестничные м	удовл.				
10	Лестничные п	удовл.				
11		удовл.	ремонт			
	Вентиляция					
	отмостки и тр	не удовл.		ремонт		
	покрытие дворовых территорий	не удовл.		ремонт		

	малые формы, ограждения, скамейки	отсутствуют				
	зелёные насаждения	удовл.				
3. Инженерное оборудование						
1	Теплоснабжение /Т1, Т2/:					
	ИТП	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	замена			
	отопительные приборы	удовл.				
	трубопроводы	удовл.				
4. Горячее водоснабжение /ТЗ/:						
2	циркуляционные насосы	удовл.				
	бойлеры	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	част. замена			
	трубопроводы	удовл.				
5. Водопровод /В1/:						
3	узел учёта	удовл.				
	повысительные насосы	удовл.				
	запорная арматура	удовл.				
	трубопроводы	удовл.				
6. Канализация /К1/:						
4	приборы					
	трубопроводы	удовл.				
	внутренние линии	удовл.				
7. Электрооборудование:						
5	В.Р.У.	удовл.				
	осветительные приборы	удовл.				
	сети	удовл.				
	электродвигатели	удовл.				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу, о многоквартирный жилой дом № 16 , по ул. Славянской , находится в удовлетв. состоянии. Учитывая данные осмотра МКД, нуждается в проведении ремонтных работ

(нуждается или не нуждается)


1. Замена запорной арматуры , отопление

2. Замена запорной арматуры ГВС.

3. Капитальный ремонт отмостки

Председатель : Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4"  /Дубовцев О.А./

Члены комиссии: Начальник ПТО  Припасаев А.В./

Специалист ООО "Коммунальный сервис- 4"  (должность, подпись, Фамилия И.О.)

Собственник кв. № 8 Якушина Р.С.