

АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" _____ " март 201 6 год

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом №4 по ул.Славянской, ООО "Коммунальный сервис- 4"

1. Общие сведения по жилому дому: год постройки - 1947, серия - материал стен - шлакоблок, материал перекрытий - деревянные на балках количество этажей - 2, количество подъездов - 1, наличие мансардного этажа - нет наличие технического подвала - да, наличие нежилых помещений - нет

2. Результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем :

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Техническое состояние на момент	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид)	Примечание
			Текущий (от 10 - 30%)	Капитальный		
1. Конструкции						
1	Фундаменты	удовл.		ремонт		
2	Стены	удовл.				
3	Фасады, в том числе	удовл.		ремонт		
	балконы	не удовл.		ремонт		
	карнизы	удовл.		ремонт		
4	Кровля: "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная.	"Ш" удовл.				
5	Перекрытия	удовл.				
6	Полы	удовл.				
7	Окна	удовл.				
8	Двери	удовл.				
9	Лестничные марши	удовл.				
10	Лестничные площадки	удовл.				
11	Вентиляция	удовл.	ремонт			
	отмостки и тротуар	не удовл.		ремонт		
	покрытие дворовых территорий	не удовл.		ремонт		
	малые формы, ограждения, скамейки	отсутствуют				
	зелёные насаждения	удовл.				
3. Инженерное оборудование						
1	Теплоснабжение /Т1, Т2/:					
	ИТП	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	замена			
	отопительные приборы	удовл.				
	трубопроводы	удовл.				
4. Горячее водоснабжение /Т3/:						

2	циркуляционные насосы	удовл				
	бойлеры	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	част.замена			
	трубопроводы ГВС	удовл.				
5. Водопровод /В1/:						
3	узел учёта	удовл.				
	повысительные насосы	удовл.				
	запорная арматура	удовл.				
	трубопроводы ХВС	удовл.				
6. Канализация /К1/:						
4	приборы					
	трубопроводы	удовл.				
	внутренние ливневые	удовл.				
7. Электрооборудование:						
5	В.Р.У.	удовл.				
	осветительные точки	удовл.				
	сети	удовл.				
	электродвигатели	удовл.				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу, о т многоквартирный жилой дом № 4 , по ул. Славянской , находится в **удовлетв.** состоянии. Учитывая данные осмотра МКД, **нуждается** в проведении ремонтных работ
(нуждается или не нуждается)

1. Капитальный ремонт фасада
2. Замена запорной арматуры ГВС.

Председатель : Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4" _____ /Дубовцев О.А./

Члены комиссии: Начальник ПТО _____ /Припасев А.В./

Специалист ООО "Коммунальный сервис-4" Метерова И.В.
(должность, подпись, Фамилия И.О.)

Собственник кв. № 8 Дремина Р.С.