

## АКТ

общего (осеннего, весеннего) осмотра жилого дома  
(строительных конструкций, инженерных систем и оборудования)

" \_\_\_\_\_ " мая 201 6 год

Мы, нижеподписавшиеся, провели осмотр многоквартирного жилого дома. Дом № 6 по ул. Якутской , ООО "Коммунальный сервис- 4"

1. Общие сведения по жилому дому: год постройки - 1947 , серия - материал стен - шлакоблок , материал перекрытий - деревянные на балках количество этажей - 2 , количество подъездов - 1 , наличие мансардного этажа - нет наличие технического подвала - да, наличие нежилых помещений - нет

2. Результаты осмотра конструкций, оборудования и инженерных систем :

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Техническое состояние на момент осмотра	Требуется ремонт		Решение о принятии мер (вид)	Примечание
			Текущий (от 10 - 30 %)	Капитальный		
<b>1. Конструкции</b>						
1	Фундаменты	удовл.	ремонт отмостки			
2	Стены	удовл.		ремонт		
3	Фасады, в том числе:	удовл.		ремонт		
	балконы, эркеры	удовл.		ремонт		
	карнизы	удовл.		ремонт		
3	водоотводящие устройства ( желоба, наружные ливнестоки, ухваты	удовл				
4	Кровля: "Ш" - шифер, "М" - мягкая рулонная, "Ж/Б" - железобетонная.	" Ш " удовл.				
5	Перекрытия	удовл.				
6	Полы	удовл.	ремонт ступеней			
7	Окна	удовл.				
8	Двери	удовл.				
9	Лестничные марши	удовл.	ремонт			
10	Лестничные площадки	удовл.	ремонт			
11	Вентиляция: каналы, коробка, оголовки, плиты покрытия	удовл.	по заявкам			
<b>2. Благоустройство</b>						
12	отмостки и тротуары	удовл.	ремонт отмостки	ремонт		
	покрытие дворовых территорий	удовл.		ремонт		

	малые формы, ограждения, скамейки	удовл.	ремонт, окраска			
	зелёные насаждения	удовл.				
<b>3. Инженерное оборудование</b>						
1	<b>Теплоснабжение /Т1, Т2/:</b>					
	ИТП	удовл.				
	запорная арматура	удовл.	частич. замена			
	отопительные приборы	удовл.				
	трубопроводы	удовл.				
<b>4. Горячее водоснабжение /ТЗ/:</b>						
2	циркуляционные насосы	удовл.				
	бойлеры, теплообменники	удовл.	смена калачей			
	запорная арматура	удовл.	част. Замена			
	трубопроводы ГВС	удовл.				
<b>5. Водопровод /В1/:</b>						
3	узел учёта	удовл.				
	повысительные насосы	удовл.				
	запорная арматура	удовл.				
	трубопроводы ХВС	удовл.				
<b>6. Канализация /К1/:</b>						
4	приборы					
	трубопроводы	удовл.				
	внутренние ливнестоки	удовл.				
<b>7. Электрооборудование:</b>						
5	В.Р.У.	удовл.				
	осветительные точки	удовл.				
	сети	удовл.				
	электродвигатели	удовл.				

На основании результатов технического осмотра, комиссия пришла к выводу многоквартирный жилой дом № 6 , по ул. Якутской , находится в удовлетв. состоянии.

Учитывая данные осмотра МКД, нуждается в проведении ремонтных работ

(нуждается или не нуждается)

1. Частичный ремонт отмостки
2. Замена запорной арматуры
3. Ремонт цоколя.
4. Капитальный ремонт фасада

Председатель : Гл. инженер ООО "Коммунальный сервис-4" \_\_\_\_\_ /Дубовцев О.А./

Члены комиссии: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ / Припасаев А.В./

Специалист ООО "Коммунальный сервис-4" инженер Михаил Косарев К.В.  
(должность, подпись, Фамилия И.О.)

Собственник кв. № 2 Троховенко Т.М.